

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Боковскому району

(наименование органа государственного надзора)

346250 Ростовская обл. ст. Боковская пер. Чкалова, 80, тел. 8(86382)3-61-36, E-mail:
46gpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/8

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поповская основная общеобразовательная школа» Боковского района (ЗДАНИЕ ПОПОВСКОЙ ООШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Сафонов А.П.*

*Отделение надзорной деятельности по № 8
Боковскому району*

(наименование органа ГПН)

от « 27 » января 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 11 » февраля 2014 г. по ___ ч ___ мин. « 11 » февраля 2014 г.

проведена проверка

дознаватель Реуцов Сергей Павлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поповская основная общеобразовательная школа» Боковского района (ЗДАНИЕ ПОПОВСКОЙ ООШ), х. Попов, ул. Школьная 26
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор Чумакова Наталья Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, и т. д. з-ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения нарушения тре-	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	---	--	--	--------------------------------

1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю организации утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.(ЗДАНИЕ ПОПОВСКОЙ ООШ)	Правила противопожарного режима в РФ п.2	13.03.2014	(указывается только выполнение)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марта 2014 г.

(квартал, месяц).

дознаватель Реуцков Сергей Павлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«11» февраля 2014г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



Директор Чумакова Наталья Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

« » февраля 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
2399999